Ministerul Sănătății
Direcția de Sănătate Publică jud.Covasna
Laboratorul de Diagnostic și Investigare în Sănătatea Publică
520077 Sf.Gheorghe str.Păiș David nr.53 tel./Fax: 0267-351828/17

Laborator de chimie sanitară

acreditat pentru
ÎNCERCARE
RO RE AR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1225

# Buletin de analiză
## 1155 / 2024

**Solicitant:** Primăria Moacșa — Instituție Publică

Adresa: Moacșa

Beneficiari:

**1** primărie; CNP/CUI: ; Domiciliul: Pădureni nr.23, punct de control: rețea

**Prelevat de:** Ștefan András — la data 17.12.2024

**conf. Com./PV** PV 693

**Caracteristicile probei:** Apă potabilă - Rețea - PN

**Primit pentru analize:** 17.12.2024

**Rezultatele analizelor:**

| Analiza | Rezultat | U.M. | Data | Valori admise min.. | Valori admise max.. | Metoda folosită | Încercare neacreditată |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1155: ; Pădureni nr.23, punct de control: rețea | | | | | | | |
| Miros | NMA | | 18.12.2024 | | | | ☑ |
| Clor rezidual liber test Fotometru | 0,10 | mg/L | 18.12.2024 | 0,10 | 0,50 | Fotometru AL100 | ☑ |
| Mangan | <0,01 | mg/l | 18.12.2024 | | 0,05 | SR ISO 6333 / 97 | ☑ |
| Culoare | NMA | | 18.12.2024 | | | SR EN 1622/2007 | ☑ |
| Cloruri | 58,14 | mg/L | 18.12.2024 | | 250 | SR ISO 9297 / 2001 | ☐ |
| Duritate | 24,19 | grade G | 18.12.2024 | 5 | | SR ISO 6059/2008 | ☑ |
| Gust | NMA | | 18.12.2024 | | caract ape | SR ISO 1322 / 97 | ☑ |
| Fier total | 31,00 | microgr./l | 18.12.2024 | | 200 | SR ISO 6332 / 96 | ☐ |
| Conductivitate la 25°C | 913 | microS/cm | 18.12.2024 | | | SR EN 27888 / 97 | ☐ |
| pH la 20 °C | 7,71 | unit.pH | 18.12.2024 | 6,5 | 9,5 | SR EN ISO 10523 / 2012 | ☐ |
| Turbiditate | FMA | UNT | 18.12.2024 | | | SR EN ISO 7027-1:2016 | ☐ |
| Oxidabilitate | 0,58 | mgO2/l | 18.12.2024 | | 5 | SR EN ISO 8467/2001 | ☐ |
| Azotați | 60,690 | mg/l | 18.12.2024 | | 50 | metoda Merck spectroquant 109713 | ☐ |
| Nitriți | <0,050 | mg/l | 18.12.2024 | | 0,50 | metoda Merck spectroquant 114776 | ☐ |
| Amoniu | 0,034 | mg/l | 18.12.2024 | | 0,50 | metoda Merck spectroquant 114752 | ☐ |

**Perioada analitică:** 17.12.2024 - 18.12.2024

Ministerul Sănătății
Direcția de Sănătate Publică jud.Covasna
Laboratorul de Diagnostic și Investigare în Sănătatea Publică
520077 Sf.Gheorghe str.Păiș David nr.53 tel./Fax: 0267-351828/17

Laborator de chimie sanitară

acreditat pentru
ÎNCERCARE
RO RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1225

# Buletin de analiză
## 1154 / 2024

**Solicitant:** Primăria Moacșa — Instituție Publică

Adresa: Moacșa

Beneficiari:

1 primărie; CNP/CUI: ; Domiciliul: Pădureni, punct de control: ieșire st.

**Prelevat de:** Ștefan András — la data 17.12.2024

**conf. Com./PV** PV 692

**Caracteristicile probei:** Apă potabilă - Ieșire stație - PN

**Primit pentru analize:** 17.12.2024

**Rezultatele analizelor:**

| Analiza | Rezultat | U.M. | Data | Valori admise min.. | Valori admise max.. | Metoda folosită | Încercare neacreditată |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1154: ; Pădureni, punct de control: ieșire st. | | | | | | | |
| Clor rezidual liber test Fotometru | 0,10 | mg/L | 18.12.2024 | 0,10 | 0,50 | Fotometru AL100 | ☑ |
| Turbiditate | FMA | UNT | 18.12.2024 | | | SR EN ISO 7027-1:2016 | ☐ |
| Oxidabilitate | 0,06 | mgO2/l | 18.12.2024 | | 5 | SR EN ISO 8467/2001 | ☐ |
| Azotați | 69,172 | mg/l | 18.12.2024 | | 50 | metoda Merck spectroquant 109713 | ☐ |
| Nitriți | <0,050 | mg/l | 18.12.2024 | | 0,50 | metoda Merck spectroquant 114776 | ☐ |
| Amoniu | 0,020 | mg/l | 18.12.2024 | | 0,50 | metoda Merck spectroquant 114752 | ☐ |

**Perioada analitică:** 17.12.2024 - 18.12.2024

**Evaluarea rezultatelor:**

**Executant:** Brînză Ildikó

**Observații:**

PRIMĂRIA MOACȘA
Județul COVASNA
INTRARE Nr. 472
IEȘIRE
Ziua 14 Luna 03 Anul 2025

ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA

**PRIMARUL COMUNEI MOACȘA**
Comuna Moacșa, Sat Moacșa, str. Bisericii nr. 31 Cod poștal 527120
Tel/fax nr.: 0267-345721 E-mail: office.primaria@moacsa.ro

# A N U N Ț

## REVENIM LA COMUNICAREA INFORMAȚIILOR ANTERIOARE PRIVIND RECOLTAREA APEI DIN REȚEUA LOCALITĂȚII PĂDURENI, RESPECTIV A ANALIZĂRII ACESTUIA, VĂ ADUCEM LA CUNOȘTINȚĂ FAPTUL CĂ PROBA APEI NU CORESPUNDE ORDONANȚEI NR.7/2023 PRIVIND CALITATEA APEI DESTINATE CONSUMULUI UMAN.

**PRIMAR**

**VITÁLYOS LAJOS**

ROMÂNIA Județul COVASNA, Comuna MOACȘA PRIMAR